

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА91.Н00042

Срок действия с 15.12.2020

по 14.12.2023

№ 0014320

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Сертификационный центр «ЭНДЬЮРЕНС», Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1, этаж 5, помещение VII, комната 11. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НА91, дата регистрации аттестата аккредитации 23.11.2018. Номер телефона: +7-495-799-07-93, адрес электронной почты: info@ccendce.com.

ПРОДУКЦИЯ

Газоанализатор стационарный ДГС ЭРИС-ФИД.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 4215-024-56795556-2015 «Газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-ФИД».

Серийный выпуск.

код ОК

26.51.53

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ ИЕС 61508-3-2018

Уровень полноты безопасности УПБ 2 (SIL 2).

код ТН ВЭД

9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Промышленная, дом 8/25.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», ОГРН: 1025902031077. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Промышленная, дом 8/25. Телефон: +73424165511; адрес электронной почты: info@eriskip.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № СДС0032.1.СТ/20 от 14.12.2020 Испытательный центр промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") рег. № СДС.СПТБ.001.ИЛ.03; сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13AC22.A.20062; руководства по функциональной безопасности; отчета об оценке по функциональной безопасности № 0049-СДС/ФБ от 11.12.2020.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 5с.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

А.Ю. Вервейко

инициалы, фамилия

Е.О. Зубрев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации